

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах установления факта
нарушения законодательства о градостроительной деятельности

04 апреля 2024 года

г. Ростов-на-Дону

Техническая комиссия, созданная в соответствии с частями 1, 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), пунктами 1-4 Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории города Ростова-на-Дону, утвержденного постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 08.08.2007 № 801 (далее – Порядок), распоряжением Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону (далее – Департамент) от 09.02.2024 № 466, на основании обращений гр. Золотущенко С.В., гр. Трофимовой Э.Ю., поступивших из Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области (далее – Региональная служба),

в составе:

1) председателя Куркиной Екатерины Васильевны,

заместителя директора Департамента,

2) заместителя председателя Степанцова Ярослава Алексеевича,

заведующего сектором нормотворческой работы Департамента,

3) членов комиссии:

Шевченко Кристины Игоревны,

начальника отдела контроля градостроительной деятельности Департамента,

Агаджаняна Дениса Карэновича,

начальника отдела выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию Департамента,

Клевцовой Светланы Анатольевны,

заместителя начальника отдела размещения документов и материалов в информационных системах Департамента,

Власюка Якова Николаевича,

главного специалиста Ростовского отдела №1 Ростовского управления по государственному строительному надзору Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области,

Золотарева Марка Александровича,

начальника отдела архитектуры администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону,

по результатам анализа представленных в распоряжение технической комиссии документов и осмотра земельных участков, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 16/25, проведенного 18.03.2024, с участием:

заявителей – гр. Золотущенко С.В., гр. Трофимовой Э.Ю.,

представителя застройщика ООО «Фирма «Кристина» СЗ» Ермолаенко А.А. - начальника технического отдела,

составила настоящее заключение по объекту капитального строительства «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 20-я линия, 16/25 в г. Ростове-на-Дону».

1. Сведения об имуществе, которому причинен ущерб:

Многоквартирный дом с кадастровым номером 61:44:0031569:29, общей площадью 132 кв.м., состоящий из трех квартир с кадастровыми номерами: 61:44:0031569:39 (кв. 12), 61:44:0031569:38 (кв. 9), 61:44:0050264:42 (кв. 7-8), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0031569:8 по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20.

2. Характеристики объекта капитального строительства

Застройщиком осуществляется строительство жилого дома с помещениями общественного назначения средней этажности (5-8 этажей), площадью застройки 1294,52 кв.м., общей площадью 9210,56 кв.м., площадь жилых помещений 4228, 58 кв.м., площадь нежилых помещений 238,85 кв.м., количество помещений (общ./жил./нежил.) – 81/79/2, количество этажей 6-9, в том числе 1 подземный.

Строительная система здания – монолитный железобетон.

Фундамент жилого дома – монолитный железобетон толщиной – 900 мм.

Стены: наружные – из газоблока толщиной 300 мм, облицованных кирпичом толщиной 120 мм; внутренние – из газобетона толщиной 250 мм, перегородки – из кирпича толщиной 120 мм.

Объект возводится на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0031569:350, расположенным по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица 20-я линия, земельный участок 16/25, общей площадью 2525 кв.м., с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка».

Земельный участок находится в собственности застройщика (собственность 61:44:0031569:350-61/192/2023-3 от 22.11.2023, документ-основание регистрации права: договор купли-продажи от 20.11.2023).

3. Лицо, осуществляющее строительство объекта капитального строительства (застройщик)

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Кристина» специализированный застройщик», ИНН 6166014129, ОГРН 1026104029380, дата присвоения 20.11.2002, КПП 616701001, является застройщиком на основании разрешения на строительство от 15.12.2023 № 61-44-044701-2023, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

Адрес места нахождения застройщика: 344025, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, пл. Толстого, д.1/2.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении застройщика процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства не проводятся.

4. В рамках работы комиссии рассмотрены следующие документы и материалы:

1) разрешение на строительство от 15.12.2023 № 61-44-044701-2023 объекта

капитального строительства «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 20-я линия, 16/25 в г. Ростове-на-Дону», выданное Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

2) документы, представленные застройщиком в целях выдачи разрешения на строительство:

выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости – земельного участка с кадастровым номером 61:44:0031569:350, расположенным по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица 20-я линия, земельный участок 16/25.

градостроительный план земельного участка от 17.11.2023 № РФ-61-3-10-0-00-2023-2307-0, выданный Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

технический отчет о выполнении инженерно-экологических изысканий.

технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.

Том 1.

технический отчет о выполнении инженерно-геологических изысканий.

разделы проектной документации:

- раздел 1 Часть 2 Том 1.2 Пояснительная записка;
- раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка. Том 2;
- раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения. Том 3;
- раздел 4 Конструктивные решения;
- раздел 7 Проект организации строительства. Том 7;
- раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Том 11.

положительное заключение негосударственной экспертизы от 27.11.2023.

подтверждение соответствия изменений, в проектную документацию от 11.12.2023.

положительное заключение негосударственной экспертизы от 07.12.2023.

3) представленные застройщиком (исх. от 21.02.2024 № 3-8649):

рекомендации ООО «Нова» от 08.02.2024 № 7;

выдержки из технической документации здания литер «Б» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20 (поэтажный план здания до и после реконструкции, экспликация помещений, согласно штампу организации технической инвентаризации на возведение комнат 1, 13 на первом этаже и № 1, 2 на втором этаже разрешений не предъявлено).

фотоматериалы стены здания литер «Б» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20.

4) направленные гр. Колпаковой К. по электронной почте на адрес Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону 01.03.2024:

копия свидетельства о праве собственности на квартиру 7-8 в многоквартирном доме по ул. 20-я линия, 20;

отдельные листы выписки из Единого государственного реестра недвижимости на помещение с кадастровым номером 61:44:0031569:39, расположенное в многоквартирном доме по ул. 20-я линия, 20;

копия заявления о регистрации права собственности на 3 листа;

копия одного листа решения суда (наименование суда, дату вынесения

решения, номер дела установить не представляется возможным) о признании за Золотущенко С.В. права собственности на пристройку литер «БЗ» к квартире № 8 общей площадью 55,1 кв.м., жилой 17.2 кв.м., сохранении в переоборудованном и перепланированном состоянии квартиры № 8, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20;

копия листа 1 кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым номером 61:44:0031569:8 по ул. 20-я линия, 20;

фотоматериалы трещин в наружных стенах на 3 листах;

отдельные листы выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок 61:44:0031569:8 по ул. 20-я линия, 20.

5) представленная гр. Трофимовой Э.Ю. при проведении комиссией 18.03.2024 осмотра земельных участков копия отдельных листов выписки из Единого государственного реестра недвижимости на помещение с кадастровым номером 61:44:0031569:39, расположенное в многоквартирном доме по ул. 20-я линия, 20.

6) направленные застройщиком (исх. от 15.03.2024 № 2-8659):

отчет по техническому обследованию жилого здания, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., ул. 20-я линия, д.20, шифр 24-ОБ-001, составленный ИП Савельевым Д.В.;

технический отчет об инженерно-геодезических работах: «Геодезические стационарные наблюдения за деформациями прилегающих к строительной площадке жилых домов на объекте «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 20-я линия, 16/25 в г. Ростове-на-Дону» (цикл 18, от 14.03.2024), подготовленный ООО «ГеоПлюс»;

отчет по визуальному обследованию жилых зданий (строений), попадающих в зону влияния нового строительства объекта по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., ул. 20-я линия, 16/25.

7) заключение ООО «Дон» ФундаментСпецПроект от 27.03.2024 № 010/2024, составленное по результатам осмотра строительной площадки объекта по адресу ул. 20-я линия, 16/25 (вместе с заключением представлены: уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования Головань Р.Н., Селезнева А.Ф., Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 28.02.2024 № 6165209213-20240228-0947 об Обществе с ограниченной ответственностью «ДОН» ФундаментСпецПроект).

5. Технической комиссией в ходе исследования установлено:

Строительство объекта капитального строительства осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Кристина» специализированный застройщик» на основании разрешения на строительство от 15.12.2023 № 61-44-044701-2023, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

Согласно сведениям Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, в ходе строительства объекта осуществляется

региональный государственный строительный надзор.

В соответствии с доводами обращений гр. Золотущенко С.В., гр. Трофимовой Э.Ю., поступивших из Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, в результате проведения строительных работ по возведению объекта в наружных стенах многоквартирного дома с кадастровым номером 61:44:0031569:29 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20 появились трещины.

Региональной службой 01.02.2024 объявлено предостережение застройщику о недопустимости нарушения обязательных требований в части принятия мер по обеспечению обязательных требований, установленных проектной документацией шифр 11/2023-ПОС «Проект организации строительства» и ГОСТ-31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», выражающихся в обеспечении мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства, а в случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухудшение технического состояния всей конструкции здания или ее элементов, которое может привести к обрушению здания или сооружения, появления деформаций конструкций зданий, выявлении отклонений значений контролируемых параметров от ожидаемых величин или выявлении прочих опасных отклонений необходимо немедленно остановить работы, уведомить собственника здания, органы местного самоуправления, территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области.

Согласно информации застройщика на момент получения предостережения какие-либо строительные, земляные работы, которые могут повлечь причинение ущерба соседним зданиям, им не проводились.

Застройщиком выполнялось устройство шпунтового ограждения из стальных труб в целях исключения влияния строительства на окружающую застройку.

Периодический мониторинг за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния нового строительства в соответствии с техническим отчетом об инженерно-геодезических работах: «Геодезические стационарные наблюдения за деформациями прилегающих к строительной площадке жилых домов на объекте «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 20-я линия, 16/25 в г. Ростове-на-Дону» (цикл 18, от 14.03.2024), подготовленным ООО «ГеоПлюс», осуществлялся с 15.12.2023.

Во исполнение предостережения застройщиком обеспечено:

приостановление проведения работ на строительной площадке;

обеспечено составление ИП Савельевым Д.В. отчета по техническому обследованию жилого здания, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., ул. 20-я линия, д.20, шифр 24-ОБ-001, установившему, что строительные конструкции многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20, находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии, при котором наблюдается снижение несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, функционирование

и эксплуатация здания возможны при осуществлении контроля (мониторинга) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем (при необходимости) мониторинге технического состояния.

Также, согласно пояснениям представителя застройщика, должностными лицами ГУ МЧС России в рассматриваемый период проведен осмотр земельного участка и здания многоквартирного дома.

На основании поступивших из Региональной службы обращений гр. Золотушенко С.В., гр. Трофимовой Э.Ю. Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону принято решение о создании настоящей технической комиссии (распоряжение от 09.02.2024 № 466).

Технической комиссией 18.03.2024 проведен осмотр земельных участков (строительной площадки по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 16/25, земельного участка и многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20). В результате осмотра установлено следующее.

Строительная площадка огорожена, на входе в строительную площадку установлен информационный стенд.

В период проведения осмотра земельных участков работы на строительной площадке не проводились.

В западной части строительной площадки визуально определяется заверченный шпунтовой ряд.

С северной стороны к площадке примыкает земельный участок по ул. 20-я линия, 20, в юго-восточной части которого расположен многоквартирный дом с кадастровым номером 61:44:0031569:29, переменной этажности (1-2).

В ходе визуального осмотра здания установлено, что на фасаде с южной, восточной и северной стороны имеются вертикальные трещины.

На фасаде здания с южной стороны имеется крупная сквозная горизонтальная трещина на уровне перекрытия (пола) первого этажа, в поверхности пола в помещениях, примыкающих к стене, в которой образовалась трещина, визуально определяется наклон в сторону наружной стены.

На внутренней поверхности наружных стен, перегородках имеются трещины различной направленности и размера.

Отмостка также имеет трещины, отслоение от наружных стен здания.

Комиссией рассмотрены и проанализированы представленные на рассмотрение документы, согласно которым строительство объекта капитального строительства осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Кристина» специализированный застройщик» на основании разрешения на строительство от 15.12.2023 № 61-44-044701-2023, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

Согласно информации Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области (от 01.02.2024 № 38/347, от 07.03.2024 № 38/891) строительство объекта ведется по проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы ООО «Единый центр строительства» в соответствии с требованиями статьи 49 ГрК РФ.

В соответствии с заключением ООО «Дон» ФундаментСпецПроект

от 27.03.2024 № 010/2024 строительные работы выполняются застройщиком в соответствии с проектной документацией, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Нова» (ОГРН 1226100012753, ИНН 6164138048).

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации получили положительное заключение от 27.11.2023 № 61-2-1-1-071781-2023, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «ПГС».

Проектная документация получила положительное заключение от 07.12.2023 № 61-2-1-2-074819-2023, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Единый центр строительства».

В сентябре 2023 года застройщиком обеспечено проведение визуального обследования жилых зданий (строений), попадающих в зону влияния нового строительства объекта по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., ул. 20-я линия, 16/25, выполненное ИП Савельев Д.В., в соответствии с отчетом которого техническое состояние жилого дома по ул. 20-я линия, 20 оценивается как ограниченно-работоспособное, здание имеет дефекты и отклонения:

- небольшие трещины по фасадам здания шириной раскрытия до 0,2 мм;
- деформация кровельного покрытия, отсутствие части коньковых элементов;
- следы намокания и шелушения штукатурки цокольной части;
- деформация (выгиб) стены здания в осях 1-3 (восточный фасад).

Указанные дефекты и повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность здания, обусловлены:

- конструктивными особенностями и качеством выполнения строительно-монтажных работ и ремонтов;
- климатическими факторами;
- намоканием грунтов основания здания, вследствие разрушения и деформации отмостки здания, приводящих к осадке здания (появление характерных трещин, деформаций);

- неудовлетворительной эксплуатацией (отсутствие периодических ремонтов).

Согласно выводам отчета по техническому обследованию жилого здания, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., ул. 20-я линия, д.20, шифр 24-ОБ-001, составленного ИП Савельевым Д.В., здание имеет дефекты и повреждения, влияющие на несущую способность и эксплуатационную надежность.

Причинами возникновения дефектов рассматриваемого дома является совокупность следующих факторов:

- неравномерная осадка грунтов основания и фундаментов здания.

- фундаменты дома различны по составу материалов и опираются на крайне неоднородный почвенно-растительный слой (глубина заложения фундаментов 0,7-0,8 м);

- реконструкция здания без проведения обследований, инженерно-геологических изысканий, без разработки проектной документации, в которой были бы учтены состав грунтов основания, их физико-механические характеристики, прочностные и геометрические параметры фундаментов существовавшей до реконструкции одноэтажной (старой) постройки и вновь возведенной двухэтажной пристройки. В результате неравномерной работы систем

«основание-фундамент-надземная конструкция» одноэтажной и двухэтажной частей происходит неравномерная осадка;

устройство дверного проема по оси А в осях 3-4, разрезка цокольной части, в месте выполнения в совокупности с низкой прочностью бутобетонного фундамента привела к нарушению совместной работы системы «стена-фундамент»;

низкая прочность бутобетонного фундамента старой части здания (известково-глиняный раствор легко выкрашивается);

фактическая ширина отмостки здания в осях 3-4/А составляет 0,5-0,6 м.

В совокупности с обильными осадками (осень 2023 г. – зима 2024 г.) это вызвало интенсивное замокание грунтов, залегающих по меже участков, что вызвало реализацию их просадочных свойств.

Техническое состояние (по визуальным признакам) несущих и ограждающих конструкций жилого дома по ул. 20-я линия, 20 оценивается как ограниченно-работоспособное.

В целях установления факта нарушения градостроительного законодательства в соответствии с пунктом 8 Порядка технической комиссией организовано проведение исследования, которое поручено ООО «Дон» ФундаментСпецПроект.

В соответствии с заключением ООО «Дон» ФундаментСпецПроект от 27.03.2024 № 010/2024, составленным по результатам осмотра строительной площадки объекта по адресу ул. 20-я линия, 16/25, согласно проектной документации, в качестве свай шпунтового ограждения котлована применяется Труба 219х7, 325х8 L=11...13м по ГОСТ10704-91. Сваи шпунтового ограждения №142...146, №293...311 выполняются с заполнением бетоном класса В20. По верху шпунтовых свай, заполняемых бетоном, выполняется обвязочный ростверк из бетона В20 сечением 500х500мм. Шаг шпунтовых свай принят 500 мм.

При этом экспертом даны ответы на вопросы, поставленные перед экспертизой:

Вопрос № 1: соответствуют ли проводимые застройщиком строительные работы утвержденной проектной документации объекта, экспертизе?

Ответ на вопрос № 1: Проводимые застройщиком строительные работы соответствуют утвержденной проектной документации объекта, экспертизе.

Вопрос № 2: имеются ли при проведении указанных работ нарушения градостроительных, строительных, технических и иных норм и требований?

Ответ на вопрос №2: При проведении работ по устройству шпунтового ограждения котлована нарушений градостроительных, строительных, технических и иных норм и требований не выявлено.

6. Оценка соответствия строительства объекта требованиям градостроительного законодательства

6.1. Оценка соблюдения градостроительного законодательства застройщиком при подготовке разрешительной и проектной документации на строительство (полнота документов, наличие всех необходимых согласований и заключений) и т.п.:

Проектная документация получила положительное заключение от 07.12.2023 № 61-2-1-2-074819-2023, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «Единый центр строительства».

Застройщиком для получения разрешения на строительство представлен в Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону пакет документов, предусмотренный частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

6.2. Оценка соблюдения требований градостроительного законодательства органами, выдавшими разрешительную документацию на строительство объекта, подготовившими необходимые заключения и т.п.:

Порядок выдачи разрешения на строительство на территории города Ростова-на-Дону установлен статьей 51 ГрК РФ и административным регламентом № АР-274-04 муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство)», утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.10.2019 № 987.

В соответствии с Положением, утвержденным решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 № 138, Департамент является органом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Застройщиком для получения разрешения на строительство представлен в Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону пакет документов, предусмотренный частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

По результатам рассмотрения представленных документов оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, предусмотренных частью 13 статьи 51 ГрК РФ не установлено.

6.3. Оценка соблюдения в процессе строительства объекта требований выданного разрешения на строительство, проектной документации, строительных норм и правил, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка:

Согласно информации Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области (от 01.02.2024 № 38/347, от 07.03.2024 № 38/891) строительство объекта ведется по проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы ООО «Единый центр строительства» в соответствии с требованиями статьи 49 ГрК РФ.

В соответствии с заключением ООО «Дон» ФундаментСпецПроект от 27.03.2024 № 010/2024 строительные работы выполняются застройщиком в соответствии с проектной документацией, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Нова» (ОГРН 1226100012753, ИНН 6164138048).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

1. Признать факт нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 20-я линия, 16/25 в г. Ростове-на-Дону», повлекший ущерб имуществу собственников помещений в многоквартирном доме с кадастровым номером

61:44:0031569:29, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20, неустановленным.

2. В целях восстановления эксплуатационных свойств многоквартирного дома с кадастровым номером 61:44:0031569:29, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 20 рекомендуется:

разработать на основе комплексного обследования здания и реализовать мероприятия по восстановлению несущей способности строительных конструкций;

с учетом требований ГОСТ-31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» производить геотехнический мониторинг за состоянием здания по программе, разработанной специализированной организацией.

Настоящее заключение может быть оспорено в судебном порядке.

Приложения: материалы, представленные на рассмотрение комиссии заинтересованными лицами, 1 том, сшито.

Председатель комиссии

Е.В. Куркина

Заместитель председатель комиссии

Я.А. Степанцов

Члены комиссии:

К.И. Шевченко

Д.К. Агаджанян

С.А. Клевцова

Я.Н. Власюк

М.А. Золотарев