

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»



А.В. Исаев

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) межпоселкового газопровода

№ 00-61-22278 от 08.10.2020 г.

1. Наименование газораспределительной организации, выдавшей
технические условия:

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону».

3. Объект: газопровод высокого давления район ул. Левобережной г. Ростова-
на-Дону.

4. Основание для выдачи: Инвестиционная программа ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону».

5. Максимальный расход: 1 000 м³/ч.

6. Давление газа в точке подключения:
максимальное: 1,2 МПа; фактическое: 0,7 МПа.

7. Информация о газопроводе в точке подключения:

Подземный газопровод высокого давления от ГРС-4 до ГРП №118 в г. Ростове-
на-Дону (ИНВ. № 10/51)

Материал трубы: сталь;

Тип изоляции: ВУС

Тип прокладки: Подземный;

Диаметр: 500 мм.

Глубина заложения в точке врезки: 1,2 м.

8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной
документации в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Проект выполнить специализированной проектной организацией. Проектная
документация должна соответствовать с требованиями СП 62.13330.2011*.
Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002. С изменением №2 (утв. Приказом Минрегиона России от
27.12.2010 №780) и других нормативных документов. Согласовать проект в
филиале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-
Дону и в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

9. Другие условия подключения, включая точку подключения.

9.1. Осуществить приемку в эксплуатацию законченного строительством
объекта в соответствии с требованиями "СП 62.13330.2011". Свод правил.
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002. С изменением N 2" с участием представителя филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г. Ростове-на-Дону.

9.2. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителя филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону.

9.3. Предусмотреть применение материалов и оборудования прошедшего сертификацию в Системе ГАЗСЕРТ или ИНТЕРГАЗСЕРТ.

9.4. Включить в проектную документацию сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей, с текстовым и графическим описанием местоположения границ таких зон, перечнем координат характерных точек этих границ в системе.

10. Срок действия настоящих технических условий составляет 36 месяцев.

Заместитель главного инженера



С.П. Абрамович