Результаты производственного лабораторного контроля за 1 кв. 2024 г.

№	Показатели	Исходная вода				Прямая сетевая вода			
		Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб	Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура, ^{0}С	6	8	7	12	70	75	72,5	33
2	Общее микробное число, КОЕ/см^3	1	1	1	12	1	1	1	33
3	Общие колиформ-ные бактерии, КОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
4	Колифаги, БОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
5	Цисты лямблий, число цист в 50 мл	0	0	0	4				
6	Энтерококки, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
7	E. Coli, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
8	Легионеллы					-	-	-	-
9	Запах, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
10	Вкус/привкус, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
11	Цветность, град	5	5	5	12	10	10	10	33
12	Мутность, мг/дм^3	0,4	0,45	0,43	12	0,5	0,5	0,5	33
13	Водородный показа-тель(pH), ед. pH	8,0	8,2	8,1	12	8,9	9,0	8,95	33
14	Окисляемость пер-манганатная, мг/дм^3					3,4	3,7	3,55	21
15	Жесткость общая, ^{0}Ж	8,6	9,0	8,8	12	2,0	2,4	2,2	33
16	Сухой остаток, мг/дм^3	832	965	898,5	12				
17	Хлорид-ион, Cl^-, мг/дм^3					140	170	155	33
18	Магний, мг/дм^3					9,3	9,8	9,55	12
19	Железо, мг/дм^3	0,12	0,17	0,145	12	0,21	0,24	0,225	33
20	Марганец, мг/дм^3	0,05	0,09	0,07	12				
21	Натрий, Na^+, мг/дм^3					174	190	182	33
22	Аммоний-ион, NH^+, мг/дм^3					Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	7
23	Нитрат-ион, NO_3^-, мг/дм^3					1,91	1,94	1,925	7
24	Сульфиды и серово-дород, мг/дм^3					Менее 0,002	Менее 0,002	Менее 0,002	7

Начальник химлаборатории Г.М. Виноградов

Результаты производственного лабораторного контроля за 2 кв. 2024 г.

№	Показатели	Исходная вода				Прямая сетевая вода			
		Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб	Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура, ^{0}С	12	18	15	9	70	71	70,5	30
2	Общее микробное число, КОЕ/см^3	1	1	11	9	1	1	1	30
3	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	0	0	0	9	0	0	0	30
4	Колифаги, БОЕ в 100мл	0	0	0	9	0	0	0	30
5	Цисты лямблий, число цист в 50 мл	0	0	0	3				
6	Энтерококки, КОЕ/см^3	0	0	0	9	0	0	0	30
7	E. Coli, КОЕ/см^3	0	0	0	9	0	0	0	30
8	Легионеллы					-	-	-	10
9	Запах, балл	0	0	0	9	1	1	1	30
10	Вкус/привкус, балл	0	0	0	9	1	1	1	30
11	Цветность, град	5	5	5	9	10	10	10	30
12	Мутность, мг/дм^3	0,4	0,45	0,43	9	0,5	0,5	0,5	30
13	Водородный показатель(pH), ед. pH	8,0	8,1	8,05	9	8,9	8,9	8,9	30
14	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3					3,3	3,7	3,5	21
15	Жесткость общая, ^{0}Ж	6,5	8,4	7,45	9	2,0	2,4	2,2	30
16	Сухой остаток, мг/дм^3	760	880	820	9				
17	Хлорид-ион, Cl^-, мг/дм^3					130	140	135	30
18	Магний, мг/дм^3					9,3	9,6	9,3	9
19	Железо, мг/дм^3	0,15	0,2	0,175	9	0,20	0,25	0,225	30
20	Марганец, мг/дм^3	0,05	0,08	0,065	9				
21	Натрий, Na^+, мг/дм^3					168	180	174	30
22	Аммоний-ион, NH^+, мг/дм^3					Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	7
23	Нитрат-ион, NO_3^-, мг/дм^3					2,12	2,13	2,125	7
24	Сульфиды и сероводород, мг/дм^3					Менее 0,002	Менее 0,002	Менее 0,002	7

Начальник химлаборатории Г.М. Виноградов

Результаты производственного лабораторного контроля за 3 кв. 2024 г.

№	Показатели	Исходная вода				Прямая сетевая вода			
		Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб	Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура, ^{0}C	17	19	18	9	70	71	70,5	30
2	Общее микробное число, КОЕ/см^3	1	1	1	9	1	1	1	30
3	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	0	0	0	9	0	0	0	30
4	Колифаги, БОЕ в 100мл	0	0	0	9	0	0	0	30
5	Цисты лямблий, число цист в 50 мл	0	0	0	3				
6	Энтерококки, КОЕ/см^3	0	0	0	9	0	0	0	30
7	E. Coli, КОЕ/см^3	0	0	0	9	0	0	0	30
8	Легионеллы					-	-	-	
9	Запах, балл	0	0	0	9	1	1	1	30
10	Вкус/привкус, балл	0	0	0	9	1	1	1	30
11	Цветность, град	5	5	5	9	10	10	10	30
12	Мутность, мг/дм^3	0,4	0,45	0,43	9	0,5	0,5	0,5	30
13	Водородный показатель(pH), ед. pH	7,9	8,2	8,1	9	8,9	8,9	8,9	30
14	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3					3,4	3,7	3,55	21
15	Жесткость общая, ^{0}Ж	6,3	7,0	6,65	9	2,0	2,3	2,2	30
16	Сухой остаток, мг/дм^3	729	782	755,5	9				
17	Хлорид-ион, Cl^-, мг/дм^3					119	152	135,5	30
18	Магний, мг/дм^3					9,2	9,6	9,4	9
19	Железо, мг/дм^3	0,15	0,18	0,165	9	0,2	0,25	0,225	30
20	Марганец, мг/дм^3	0,06	0,08	0,07	9				
21	Натрий, Na^+, мг/дм^3					182	188	185	30
22	Аммоний-ион, NH^+, мг/дм^3					Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	7
23	Нитрат-ион, NO_3^-, мг/дм^3					2,22	2,33	2,275	7
24	Сульфиды и сероводород, мг/дм^3					Менее 0,002	Менее 0,002	Менее 0,002	7

Начальник химлаборатории Г.М. Виноградов

Результаты производственного лабораторного контроля за 4 кв. 2024 г.

№	Показатели	Исходная вода				Прямая сетевая вода			
		Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб	Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура, ^{0}С	6	16	11	12	70	73	72	33
2	Общее микробное число, КОЕ/см^3	1	1	1	12	1	1	1	33
3	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
4	Колифаги, БОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
5	Цисты лямблий, число цист в 50 мл	0	0	0	4				
6	Энтерококки, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
7	E. Coli, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
8	Легионеллы					-	-	-	-
9	Запах, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
10	Вкус/привкус, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
11	Цветность, град	5	5	5	12	10	10	10	33
12	Мутность, мг/дм^3	0,4	0,45	0,43	12	0,5	0,5	0,5	33
13	Водородный показатель(pH), ед. pH	7,9	8,1	8,0	12	8,9	8,9	8,9	33
14	Окисляемость перманганатная, мг/дм^3					3,4	3,8	3,6	21
15	Жесткость общая, ^{0}Ж	6,5	7,8	7,15	12	2,0	2,4	2,2	33
16	Сухой остаток, мг/дм^3	790	937	864	12				
17	Хлорид-ион, Cl^-, мг/дм^3					150	175	162,5	33
18	Магний, мг/дм^3					9,2	9,5	9,25	12
19	Железо, мг/дм^3	0,15	0,19	0,17	12	0,21	0,24	0,23	33
20	Марганец, мг/дм^3	0,06	0,09	0,075	12				
21	Натрий, Na^+, мг/дм^3					177	190	183,5	33
22	Аммоний-ион, NH^+, мг/дм^3					Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	7
23	Нитрат-ион, NO_3^-, мг/дм^3					2,16	2,2	2,18	7
24	Сульфиды и сероводород, мг/дм^3					Менее 0,002	Менее 0,002	Менее 0,002	7

Начальник химлаборатории Г.М. Виноградов

Результаты производственного лабораторного контроля за 1 кв. 2025 г.

№	Показатели	Исходная вода				Прямая сетевая вода			
		Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб	Мин. значение	Макс. значение	Средн. значение	Кол-во проб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура, ^{0}C	5	9	7	12	71	75	73	33
2	Общее микробное число, КОЕ/см^3	1	1	1	12	1	1	1	33
3	Общие колиформ-ные бактерии, КОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
4	Колифаги, БОЕ в 100мл	0	0	0	12	0	0	0	33
5	Цисты лямблий, число цист в 50 мл	0	0	0	4				
6	Энтерококки, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
7	E. Coli, КОЕ/см^3	0	0	0	12	0	0	0	33
8	Легионеллы					-	-	-	-
9	Запах, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
10	Вкус/привкус, балл	0	0	0	12	1	1	1	33
11	Цветность, град	5	5	5	12	10	10	10	33
12	Мутность, мг/дм^3	0,4	0,45	0,43	12	0,5	0,5	0,5	33
13	Водородный показа-тель(pH), ед. pH	7,9	8,2	8,1	12	8,9	8,9	8,9	33
14	Окисляемость пер-манганатная, мг/дм^3					3,4	3,8	3,6	21
15	Жесткость общая, ^{0}Ж	7,8	9,2	8,5	12	2,0	2,3	2,2	33
16	Сухой остаток, мг/дм^3	868	989	928,5	12				
17	Хлорид-ион, Cl^-, мг/дм^3					164	175	169,5	33
18	Магний, мг/дм^3					9,3	9,8	9,55	12
19	Железо, мг/дм^3	0,14	0,18	0,16	12	0,21	0,24	0,225	33
20	Марганец, мг/дм^3	0,05	0,08	0,065	12				
21	Натрий, Na^+, мг/дм^3					173	181	177	33
22	Аммоний-ион, NH^+, мг/дм^3					Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	7
23	Нитрат-ион, NO_3^-, мг/дм^3					2,19	2,24	2,215	7
24	Сульфиды и серово-дород, мг/дм^3					Менее 0,002	Менее 0,002	Менее 0,002	7

Начальник химлаборатории Г.М. Виноградов